



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 190/5604 г. Белгород, ул. Железнякова, д.2 « 5 » 12. 2024 г.
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 64 «Центр развития ребенка» г. Белгорода (ИНН 3123026639), расположенного по адресу: 308033, Белгородская область, г. Белгород, ул. Королева, д.33 и рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области от 04.12.2024 № 005050-Г по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторный исследований от 26.11.2024 № 1-39899

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) в игровых комнатах дежурных групп №№ 1-4 уровни искусственной освещенности составляют 226-277 лк. при нормативе не менее – 400 лк; в раздевалке дежурной группы № 3 уровень искусственной освещенности составляет 107 лк, при нормативе не менее- 200 лк, что не соответствует требованиям п. 2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п.144. таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) обеспечить эксплуатацию системы освещения в детском саду № 64 «Центр развития ребенка» г. Белгорода с целью доведения уровня искусственной освещенности до требований п. 2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п. 144. таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Управление образования администрации г. Белгорода, ИНН 312301001, ОГРН 1033107018801, 308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Попова, д.25а.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2 тел./факс 8(4722)316523 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель руководителя



Л. А. Пузанова

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г.

(инициалы и фамилия)

(подпись)